



Číslo	Popis	Symbol	Specifikace
1	Ustřední EZS	[Symbol]	...
2	Okružní klávesnice	[Symbol]	...
3	Expanzor	[Symbol]	...
4	PIR detektor s antismashem	[Symbol]	...
5	Detektor třískové síla	[Symbol]	...
6	Novozry Hadec	[Symbol]	...
7	LED signalizace	[Symbol]	...
8	Záložní zdroj	[Symbol]	...
9	Kabel SZX20.5	[Symbol]	...
10	Kabel CTSY 2x1.5 + FTP	[Symbol]	...
11	Čerka příslušenství systému	[Symbol]	...
12	Řídicí center	[Symbol]	...
13	Elektronický zámek (vezení / zadávková stanice)	[Symbol]	...
14	Záložní zdroj SZX20.5 (veř. tl. schránka)	[Symbol]	...
15	Kabel CTSY 2x1.5 + BELDEN 9902	[Symbol]	...
16	Kabel CTSY 2x1.5	[Symbol]	...
17	Kamera vidění	[Symbol]	...
18	Kamera verze 1	[Symbol]	...
19	Kamera verze 2	[Symbol]	...
20	Další rozvaděč SK	[Symbol]	...

LEGENDA:
ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

Podílí koncových prvků na stropěch je nutné koordinovat s ostatními technologickými a se současným koncových prvků. Kabely v CHUC a v sítinových rozvaděcích prostorech budou spřahovávat třídou hořlavosti BZcaS1d0 nebo budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10mm. Hlavní kabelové trasy budou uloženy a vyvázaný ve SLP zábelech. Ostatní trasy budou uloženy v lištách nebo pod omítkou. PIR detektory budou osazeny ve výšce 2300-2400 mm od podlahy a LED signalizace nad zábradlím dveří. Trubka pro drůtku bude na straně desky zakomponována krabíčkou KU68 s víčkem (ve výšce cca 1.4m - dle umístění vypínačů) a na straně drůtky bude vycházet v podhledu v místnosti. Řídicí jednotky budou instalovány v podhledu nebo na jiném chráněném místě v krabíčkách GEWIS 44207.

1. 21.06.2012 Doplňtí ČTP-16

INDEX DATUM, JMÉNO, PODPIS, TEXT A POPIS ZMĚNY

INDEX	DATUM	JMÉNO	PODPIS	TEXT A POPIS ZMĚNY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: atelier-r, spol. s r.o., Ulehá 27, Olomouc 772 00

VYPRACOVAL: Michal Svoboda

KONTROLOVAL: Petr Vychodil

SOHVALL: Jiří Šarňánek

MÍSTO STAVBY: ul. Hradebská, Olomouc

INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc

STAVBA: Dostavba teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - část 1.

OBJEKT - PROVOZNI SQUEOR: 4.8 - Zařízením slaboproudé elektrotechniky

STUPĚŇ dokumentace pro provedení stavby: ARCH. ČÍSLO 1 - SL 13 Č. VÝKRESU Č. VÝTISKU

MERIT GROUP a.s.
 Břehova 7
 772 00 Olomouc
 tel: +420 565 228 185
 fax: +420 565 230 206
 e-mail: merit@merit.cz

ZAKÁZKA: ZS-11-026
FORMÁT: 6x A4
MĚŘÍTKO: 1:100
DATUM: 06/2012

OBSAH - NÁZEV VÝKRESU: Dostavba teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - část 1.