



Pozici koncových prvků na stropěch je nutné koordinovat s ostatními technologemi a se souhlasem koncových prvků. Kabely v CHUC a v sňromoždovacích prostorech budou spřihovat třídou hořlavosti B2caS100 nebo budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10mm.

INDEX	DATUM, JIMENO, PODPIS	TEXT A POPIS ZMENY

GENERALNI PROJEKTANT: ateliér-r, spol. s r.o., Uhelná 27, Olomouc 772 00		
VYPRACOVAL	Michal Svoboda	
KONTROLOVAL	Petr Vychodil	
SCHVALIL	Jiri Šafránek	
MÍSTO STAVBY	ul. Hněvoňská, Olomouc	
INVESTOR	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc	
STAVBA	Dostavba teoretických ústavů Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	

OBJEKT - PROVOZNI SOUBOR	STUPENI dokumentace pro provedeni stavby	ARCH. CÍSLO	Č. VÝKRESU	Č. VYTISKU
4.8 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky			1 - SL 57	

**M e r i t**  
MERIT GROUP a.s.

MERIT GROUP a.s.  
Brazdova 7  
772 00 Olomouc  
tel: +420 585 226 185  
fax: +420 585 230 206  
e-mail: merit@merit.cz

OBSAH - NÁZEV VÝKRESU  
Blokové schéma - nadstavba

ZAKÁZKA ZS-11-026  
FORMÁT 3x A4

DATUM 12/2011  
MĚŘÍTKO -